

कार्यालय नगर पंचायत – लखनपुर, जिला – सरगुजा (छ.ग.)

Ph. 07774-261501

Email: cmolakhanpur@gmail.com

क्रमांक /1151/ स्था. / न.पं. / 2023

खनपुर, दिनांक 05 / 06 / 2023


अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

आज दिनांक 24.06.2023 को गुरुकुल इंग्लिश मिडियम स्कूल, शिवपुर, लखनपुर के आवेदन दिनांक 22.06.2024 के अनुसार निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न अग्नि सुरक्षा सही पाई गई।

विद्यालय में अंडरहेड टैंक पर्याप्त क्षमता का बना हुआ है, जिसमें ट्यूबवेल से पानी भर कर रखा जाता है तथा उक्त टैंक के पानी से ही संस्थान में पानी की पूर्ति की जाती है, विद्यालय के अंतर अग्निशमन सुरक्षा यंत्र एस.बी.सी. मल्टीपरपज क्लासरूम व गैलरी में उपयुक्त स्थान पर एवं CO₂ एस्ट्रीग्यूशर निम्न स्थान पर कम्प्यूटर लैब, लाईब्रेरी एवं एडमिनिस्ट्रेशन एरियाए फेकल्टी ब्लॉक आदि के पास 4.4 केजी, CO₂ एस्ट्रीग्यूशर अग्नि सुरक्षा हेतु लगाया गया है। अतः निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण चेक करने पर सही पाये गये तथा अंडरहेड टैंक से आवश्यकता हॉजरील सिस्टम लगाने के निर्देश किये गये।

अतः उपरोक्त अग्निशमन सुरक्षा उपकरण व्यवस्था सही पाये जाने पर निम्न निर्देशों पर पाबंद करते हुये यह अनापत्ति प्रमाण पर जारी किया जाता है।

1. विद्यालय के समस्त स्टॉफ को वर्ष के कम से कम दो या चार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा जिसका रिकार्ड संधारण किया जायेगा।
2. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिलिंग करना होगा।
3. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देश का पालन करना आवश्यक होगा।
4. यह प्रमाण पत्र जारी करनके की दिनांक से वर्ष तक वैध होगा।
5. एक माह के किसी भी समय पर निरीक्षण के दौरान अग्निशमन उपकरण व्यवस्था जो स्थापित की गई है, पर अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।


मुख्य नगर पालिका अधिकारी
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत लखनपुर
जिला – सरगुजा (छ.ग.)